



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011
Notified Body N°0987



Certificato di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 0987-CPR-135

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

il prodotto da costruzione denominato:

TORO/APIROS/PIOPPO

Descrizione del prodotto:

Pannello compensato grezzo di pioppo, spessore da 4 mm a 9 mm (parete/soffitto in aderenza a supporto incombustibile) e da 9 mm a 50 mm (pavimento in aderenza e non in aderenza a supporto incombustibile) per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente umido

Tipologia: **Pannello compensato grezzo**
Impiego: **Allestimenti interni come componente non strutturale per uso in ambiente umido**
Posa in opera: **Pannello parete/soffitto (da 4 mm a 9 mm) posto in opera in aderenza a substrato incombustibile di Euroclasse A1 o A2.**
Posa in opera: **Pavimento (da 9 mm a 50 mm) posto in opera non in aderenza ad alcun supporto o appoggiato a substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl}**

Prodotto da:

COMPENSATI TORO S.p.A.

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)

nello stabilimento di

Via Piverone, 4 - 10010 AZEGLIO (TO) - (Italy)

è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo **Sistema 1** e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (**LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987**) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al **Sistema 1** ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard **UNI EN 13986:2015** (limitatamente ai pannelli per utilizzo non strutturale)

"Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"

sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:

Resistenza a flessione EN 310 - Qualità dell'incollaggio EN 314-2 - Rilascio di formaldeide: classe E1

Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009

B - s2, d0 (Spessore da 4 mm a 9 mm - Per applicazione a parete o soffitto)

B_{fl} - s1 (Spessore da 9 mm a 50 mm - Per applicazione a pavimento)



Questo rinnovo del certificato, emesso per la prima volta in data 20/02/2009, è stato rilasciato in data 20/03/2019 e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 19/02/2024.

Prato, 20/03/2019

Il Direttore Tecnico
Dr. Luca Ermigi